

別表

危険ブロック塀等の点検票

2 れんが造、石造、鉄筋が入っていないブロック塀等の場合

	点検項目	点検内容	点検結果		備考
			適合	不適合	
1	塀の高さ	地盤面から 1.2m以下	はい	いいえ	
2	塀の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上	はい	いいえ	
3	控え壁の有無	塀の長さ 4m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか	有	無	
4	基礎の有無	基礎があるか	有	無	
5	損傷等の有無	塀の傾き、ひび割れはないか	無	有	
【以下の項目は、No. 1 からNo. 5 の全てが「適合」の場合のみ回答】					
6	基礎の根入れ深さ	20 cm以上	はい	いいえ	

※ No. 6 が「不適合」の場合は、その内容が確認できる写真又は当該ブロック塀等施工時の図面等の資料を添付してください。

※町記入欄